



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01175/26

Серия RU № 0590343

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская область, район Тосненский, Фёдоровское гп, 1-й Восточный проезд, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТРА-СПЕЦАВТОМАТИКА" (ООО "ЭТРА-СПЕЦАВТОМАТИКА"), место нахождения: 630015, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ПЛАНЕТНАЯ, Д. 30, КОРПУС 5 ЭТАЖ 1 (ЮЖНЫЕ БЫТОВЫЕ), адрес места осуществления деятельности: 630015, РОССИЯ, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Планетная, дом 30, корпус 5, этаж 1 (южные бытовые), ОГРН: 1025401937043, Номер телефона: +73832787259, Адрес электронной почты: etra.s@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТРА-СПЕЦАВТОМАТИКА" (ООО "ЭТРА-СПЕЦАВТОМАТИКА") место нахождения: 630015, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ПЛАНЕТНАЯ, Д. 30, КОРПУС 5 ЭТАЖ 1 (ЮЖНЫЕ БЫТОВЫЕ), адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630015, РОССИЯ, обл Новосибирская, г Новосибирск, ул Планетная, дом 30, корпус 5, этаж 1 (южные бытовые)

ПРОДУКЦИЯ

Извещатель пожарный с видеоканалом обнаружения ИП928-1-В-РБ «Видеосенс», в составе:

- Выносной видеосенсор (ВС)
 - Устройство обработки контролируемых данных (УКОД), выпускаемый по ТУ 26.30.50-025-50385815-2024 «Извещатель пожарный с видеоканалом обнаружения ИП928-1-В-РБ «Видеосенс»».
- Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ППБ-092/03-2026, выданного 17.03.2026 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; протокола № НМ93-028/02-2026 выданного 11.02.2026 испытательный центр «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 257-СС/12-2025, выданного 18.12.2025 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Лесин Сергей Николаевич, Антоенко Анна Сергеевна
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 34698-2020 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», п. 4.2.1.4, 4.3.4, 4.2.5.1, 14.1.3-14.1.6, 4.2.1.5, 4.2.2.1-4.2.2.5, 4.2.5.8, 4.2.3.1, 4.2.3.2. Условия хранения: группа 3 по ГОСТ 15150, Гарантированный срок эксплуатации – 12 месяцев от дня поставки, включая хранение на складе 6 месяцев, Максимальный срок службы – 10 лет (с возможной заменой выносного сенсора). Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию изготовленную с 01.12.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.03.2026

ПО 17.03.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Зинина Александра Константиновна
(Ф.И.О.)

Дебелева Мария Николаевна
(Ф.И.О.)